202700110058

中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1268

检验检测报告

TEST & INSPECTION REPORT

№：JX202500510J

产品名称	普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管
受检单位	泾阳县城关宏兴餐具批发部
生产单位	诸暨市鸿吕机械有限公司
委托单位	陕西省市场监督管理局
检验类别	联动监督抽查

陕西省产品质量监督检验研究院

报告查验

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

№：JX202500510J　　共3页 第1页

产品名称	普通型燃气用具连接用不锈钢波纹软管	商标	鸿吕	规格型号	RLB-AH-S-10×1000
生产日期/批号	2024-10-20/ /				
受检单位名称、地址及联系电话	泾阳县城关宏兴餐具批发部 陕西省咸阳市泾阳县泾干镇金柳村村委会门前 13008445892				
生产单位名称、地址及联系电话	诸暨市鸿吕机械有限公司 浙江省诸暨市店口镇解放路318号 15157597161				
任务来源	陕西省市场监督管理局				
抽样机构	陕西省产品质量监督检验研究院				
抽样日期	2025-04-15	样品数量	检验数量：4根 备样数量：4根	样品到达日期	2025-04-16
产品等级	合格品	抽样单编号	2025030586	封样状态	封条，完好
检验依据	GB 41317-2024《燃气用具连接用不锈钢波纹软管》				
判定依据	《陕西省燃气管类产品质量监督抽查实施细则》				
检验结论	经抽样检验，所检项目符合GB 41317-2024标准，依据《陕西省燃气管类产品质量监督抽查实施细则》，判定为未发现不合格品。 （检验检测专用章） 签发日期：2025年06月10日				
备注	/				

批准：　　审核：　　主检：

陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

样品信息

1、样品检验信息

检验开始日期：2025-04-22

检验结束日期：2025-05-16

样品状态：包装未见损坏，整件

2、样品参数

公称尺寸：DN10 长度：1000mm

连接特性：普通型波纹软管，仅用于连接燃气管道与固定式燃气燃烧器具或燃气设备，代号为RLB

用途：除燃气表外的燃气燃烧器具或燃气设备连接用波纹软管，代号为A

波纹形状：环形波纹管，波纹呈闭合圆环状，代号为H

两端接头连接形式：螺纹连接式波纹软管，两端接头为螺纹连接的波纹软管，代号为S

3、样品照片



陕西省产品质量监督检验研究院

检 验 检 测 报 告

№：JX202500510J

序号	检测项目	计量单位	要　求	检测结果	单项判定
1	气密性	mL/h	试验后，波纹软管泄漏量不应大于10	8.508；7.320；2.460；7.200	合格
2	耐压性	/	试验后，波纹软管不应有渗漏及零件损坏现象，但波纹允许延伸	无渗漏及零件损坏现象	合格
3	弯曲性	mL/h	试验后，被覆层应无裂纹，波纹管应无裸露和破裂，且波纹软管泄漏量不应大于10	被覆层无裂纹，波纹管无裸露和破裂； 泄漏量：5.580	合格
4	耐安装强度	mL/h	试验后，波纹软管接头应无破损现象，且波纹软管泄漏量不应大于10	波纹软管接头无破损现象； 泄漏量：6.480	合格
以下空白					

声　明

1. 报告检测结果栏无“检验检测专用章”、报告无骑缝章无效；部分复制或复制报告未重新加盖“检验检测专用章”无效。
2. 报告无编制/主检、审核、批准人签字无效；报告涂改无效。
3. 本报告及本院名称未经同意，不得用于产品标签、包装、广告等宣传活动。
4. 本院对检测结果的准确性负责，委托方对所提供样品的代表性及其相关信息的真实性负责。
5. 委托送样检测结果/结论仅对所检样品有效；环境检（监）测结果/结论仅对当次采样有效。
6. 对检验检测报告若有异议，应于收到报告之日起 15 日内（食品检测应于收到报告之日起 7 个工作日内）以书面形式向本院提出，逾期不予受理。
7. 本报告仅提供给委托方，本院不承担其他方应用本报告所产生的责任。但在检测活动中发现普遍存在的产品质量问题时，本院有义务向市场监督管理部门报告。

本部地址：西安市碑林区咸宁西路 30 号
业务电话：029-62653965（工业）　029-62653968（食品）

高新分部地址：西安市高新区丈八六路 51 号
业务电话：029-81155125　029-81155126

草堂分部地址：西安市高新区草堂镇纬十路北侧
业务电话：029-84831003

监督电话：029-62653939
传　　真：029-62653889
网　　址：http://www.snzhijian.org.cn